

Eurofins Institut Jäger GmbH - Ernst-Simon-Str. 2-4 - 72072 Tübingen

 info.tuebingen@eurofins-umwelt.de
 www.eurofins.de

 Universität Tübingen
 Umwelt- und Energiemanagement
 Dezernat 6/3
 Hölderlinstr. 11

 72074 Tübingen

PRÜFBERICHT

 Tübingen, 13.12.2016 / ss
 Es schreibt Ihnen Frau Schönberg (7007-41)

Art des Auftrages: Legionellen Stichprobe
Auftragsnummer: 116-21229
Kundennummer: 17277
Wasserkörper / Objekt: 72076 / Tübingen / Auf der Morgenstelle 6, H-Bau / 0022235
Entnahmeorte / -stellen: siehe unten
Probenahme / -nehmer: 30.11.2016 / 12:10 Uhr Puzicha Marc / Eurofins Institut Jäger
Probeneingang: 30.11.2016
Untersuchungsbeginn: 01.12.2016 **Untersuchungsende:** 12.12.2016
Probenahmemethode: DIN EN ISO 19458 (K 19); UBA Empfehlung 2012-08

ERGEBNISSE

Tagebuchnummer / Entnahmeort/-stelle	Wassertemperatur bei PN °C DIN 38404-4 (C 4)	Wassertemperatur maximal bei PN °C DIN 38404-4 (C 4)	Legionella species KBE/100 ml UBA-Methode/ISO 11731/DIN EN ISO 11731-2
P116-69723 / 4.OG / Raum 4T7 / WC / Waschbecken rechts	13	11	0

PN = Probenahme

Jedes quantitative Messergebnis unterliegt der Messunsicherheit. Informationen erhalten Sie durch das Qualitätsmanagement unseres Institutes. Die Probenahme erfolgte im akkreditierten Bereich der Eurofins Institut Jäger GmbH.

Es gelten die Nachweisgrenzen gemäß Anlage 5 der TrinkwV 2001

Die Untersuchung des Parameters Legionella species erfolgte durch das akkreditierte Kooperationslabor Eurofins Umwelt Nord GmbH Niederlassung Osnabrück, Westerbreite 7, 49084 Osnabrück.

Technischer Maßnahmenwert

Legionella species 100 KBE/100 ml

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die o.g. Prüfgegenstände. Ohne Genehmigung darf dieser Bericht nicht auszugsweise veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB) in der aktuell gültigen Fassung, sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Seite 1 von 2

 Eurofins Institut Jäger GmbH
 Ernst-Simon-Straße 2-4
 72072 Tübingen

 Geschäftsführer: Matthias Hamann
 Registergericht Stuttgart, HRB 382768
 USt-IdNr. DE 245713899

 Norddeutsche Landesbank Hannover
 Konto Nr. 0199 914708 (BLZ 250 500 00)
 IBAN: DE6825 0500 0001 9991 4706
 SWIFT-BIC: NOLADE2HXXX


Durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren.

BEFUND

Bei der Überprüfung der Trinkwasserinstallation wird der technische Maßnahmenwert für Legionella species nicht überschritten.

Sofern es sich bei der Trinkwasserinstallation um eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung nach TrinkwV § 3 handelt, ist eine systemische Bewertung gemäß § 14 Abs. 3, aufgrund einer nicht repräsentativen Probenahme, nicht möglich.

Sofern nicht im Prüfbericht anders gekennzeichnet, wurde die Probenahme nach DIN EN ISO 19458:2006 Tabelle 1, Zweck b durchgeführt.



Dr. Matthias Kleih
Junior Manager

Mehrfertigung: entfällt