



**Universitätsklinikum
Tübingen**

UKT, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Elfriede-Aulhorn-Straße 6, 72076 Tübingen

z.H. Frau Gitto
Dezernat VIII - Bau, Sicherheit und Umwelt
Abteilung 2 - Arbeitssicherheit
Hölderlinstraße 11
72074 Tübingen

**Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene**

Elfriede-Aulhorn-Str. 6, 72076 Tübingen
Kommissarischer Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Iftner

Wasserlabor
Tel. 07071 29-85198
Fax 07071 29-25083
Hyg.lab@med.uni-tuebingen.de



Prüfbericht vom 28.08.2026
Auftrag AU-63779
ext. Auf.-Nr.

Untersuchung auf Legionellen

Nicht-prüfpflichtige Trinkwasserinstallationen

Allgemeine Angaben				
Kontakt Einsender:	Tel.: 07071 29-77420, Fax: -			
Email Einsender:	Alexandra.Gitto@uni-tuebingen.de			
Untersuchungsmaterial:	Trinkwasser (Mischwasser)			
Probennehmer:	Herr Rechner Med. Mikrobiologie			
Entnahmedatum / Uhrzeit:	19.08.2026 / 12:00 Uhr			
Eingangsdatum / Uhrzeit Labor:	19.08.2026 / 13:10 Uhr			
Prüfungszeitraum	19.08.2026 / 13:30 Uhr - 28.08.2026			
Entnahmeort:	A-Bau, Auf der Morgenstelle 18 / 72076 Tübingen			
LU452948 - Ebene A1 (-2), Raum L22, Dusche/WC - Duschkopf				
Untersuchung zur Feststellung der Trinkwasserqualität (Zweck c)				
Allgemeine Angaben				
Art der Entnahmestelle	Duschkopf			
Probenahmeteknik	Zweck c), EN ISO 19458, Tab. 1:2006-12			
Routineparameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwert	Norm / Verfahren
Probenahmetemperatur	40,3	°C		DIN 38404-4:1993-12
Konstante Temperatur	42,1	°C		DIN 38404-4:1993-12
Legionellen	Ergebnis	Einheit	Grenzwert	Norm / Verfahren
Legionellen Ergebnis in 100ml	600	KBE/100ml	100	DIN EN ISO 11731:2019-03 * UBA Empfehlung 18.12.2018, Aktualisierung 09.12.2022



AU-63779

Legende:

n.b.: nicht bestimmbar
n.a.: nicht auswertbar

*: Matrix A; Verfahren 1, 7; Medium B - BCYE+AB



**Universitätsklinikum
Tübingen**

UKT, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Elfriede-Aulhorn-Straße 6, 72076 Tübingen

z.H. Frau Gitto
Dezernat VIII - Bau, Sicherheit und Umwelt
Abteilung 2 - Arbeitssicherheit
Hölderlinstraße 11
72074 Tübingen

**Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene**

Elfriede-Aulhorn-Str. 6, 72076 Tübingen
Kommissarischer Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Iftner

Wasserlabor
Tel. 07071 29-85198
Fax 07071 29-25083
Hyg.lab@med.uni-tuebingen.de



Prüfbericht vom 28.08.2026
Auftrag AU-63779
ext. Auf.-Nr.

Untersuchung auf Legionellen

Nicht-prüfpflichtige Trinkwasserinstallationen

Hinweis gemäß DIN EN ISO 17025: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angelieferten Prüfmateriale. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Untersuchungsberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Bei elektronischer Übermittlung entspricht dieser Prüfbericht den Anforderungen an vereinfachte Dokumentenübermittlung und ist ohne Unterschrift gültig.

Beurteilung:

Labornummer **LU452948:**

Nachweis von Legionellen 600KBE in 100ml.

Hinweis: Die Probennahme erfolgte nach DIN EN ISO 19458, Tabelle, Zweck c.

Mit freundlichen Grüßen

Validiert durch Stv. Bereichsleiter Hygiene M.Sc. Sebastian Grashorn



AU-63779

Legende:

n.b.: nicht bestimmbar
n.a.: nicht auswertbar

*: Matrix A; Verfahren 1, 7; Medium B - BCYE+AB