



**Universitätsklinikum
Tübingen**

UKT, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Elfriede-Aulhorn-Straße 6, 72076 Tübingen

z.H. Frau Gitto
Dezernat VIII - Bau, Sicherheit und Umwelt
Abteilung 2 - Arbeitssicherheit
Hölderlinstraße 11
72074 Tübingen

**Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene**

Elfriede-Aulhorn-Str. 6, 72076 Tübingen
Kommissarischer Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Iftner

Wasserlabor
Tel. 07071 29-85198
Fax 07071 29-25083
Hyg.lab@med.uni-tuebingen.de



Prüfbericht vom 28.08.2026
Auftrag AU-63826
ext. Auf.-Nr.

Untersuchung auf Legionellen

Nicht-prüfpflichtige Trinkwasserinstallationen

Allgemeine Angaben				
Kontakt Einsender:	Tel.: 07071 29-77420, Fax: -			
Email Einsender:	Alexandra.Gitto@uni-tuebingen.de			
Untersuchungsmaterial:	Trinkwasser (Warmwasser)			
Probennehmer:	Herr Rechner Med. Mikrobiologie			
Entnahmedatum / Uhrzeit:	20.08.2026 / 11:40 Uhr			
Eingangsdatum / Uhrzeit Labor:	20.08.2026 / 13:10 Uhr			
Prüfungszeitraum	20.08.2026 / 13:10 Uhr - 28.08.2026			
Entnahmeort:	Sand 8 / 72076 Tübingen			
LU453246 - U06, Dusche, Waschbecken rechts				
Allgemeine Angaben				
Art der Entnahmestelle	Einhebel-Mischarmatur			
Probenahmetechnik	Zweck b), EN ISO 19458, Tab. 1:2006-12; UBA Empfehlung 04.2019			
Routineparameter	Ergebnis	Einheit	Grenzwert	Norm / Verfahren
Probenahmetemperatur	23,2	°C		DIN 38404-4:1993-12
Konstante Temperatur	58,2	°C		DIN 38404-4:1993-12
Legionellen	Ergebnis	Einheit	Grenzwert	Norm / Verfahren
Legionellen Ergebnis in 100ml	< 2	KBE/100ml	100	DIN EN ISO 11731:2019-03 * UBA Empfehlung 18.12.2018, Aktualisierung 09.12.2022



AU-63826

Legende:

n.b.: nicht bestimmbar
n.a.: nicht auswertbar

*: Matrix A; Verfahren 1, 7; Medium B - BCYE+AB



**Universitätsklinikum
Tübingen**

UKT, Institut für Medizinische Mikrobiologie und Hygiene
Elfriede-Aulhorn-Straße 6, 72076 Tübingen

z.H. Frau Gitto
Dezernat VIII - Bau, Sicherheit und Umwelt
Abteilung 2 - Arbeitssicherheit
Hölderlinstraße 11
72074 Tübingen

**Institut für Medizinische Mikrobiologie
und Hygiene**

Elfriede-Aulhorn-Str. 6, 72076 Tübingen
Kommissarischer Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Iftner

Wasserlabor
Tel. 07071 29-85198
Fax 07071 29-25083
Hyg.lab@med.uni-tuebingen.de



Prüfbericht vom 28.08.2026
Auftrag AU-63826
ext. Auf.-Nr.

Untersuchung auf Legionellen

Nicht-prüfpflichtige Trinkwasserinstallationen

Hinweis gemäß DIN EN ISO 17025: Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die angelieferten Prüfmateriale. Die Veröffentlichung und Vervielfältigung von Untersuchungsberichten und Gutachten sowie deren auszugsweise Veröffentlichung bedarf der schriftlichen Genehmigung. Bei elektronischer Übermittlung entspricht dieser Prüfbericht den Anforderungen an vereinfachte Dokumentenübermittlung und ist ohne Unterschrift gültig.

Beurteilung:

Labornummer **LU453246:**

Das Untersuchungsergebnis entspricht der Trinkwasserverordnung. Technischer Maßnahmewert von 100 KBE/100ml nicht erreicht.

Mit freundlichen Grüßen

Validiert durch Stv. Bereichsleiter Hygiene M.Sc. Sebastian Grashorn



AU-63826

Legende:

n.b.: nicht bestimmbar
n.a.: nicht auswertbar

*: Matrix A; Verfahren 1, 7; Medium B - BCYE+AB